

Informacje dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej działania inwestycyjne prowadzone w 2012 roku.	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	1. Zakup witryny chłodniczej Bolarus WS 711 2. Opracowano audyt energetyczny dla budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 29
	Zakupiono sprzęt z przeznaczeniem na wyposażenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
Wielkość nakładów finansowych i źródło ich pochodzenia	Na zakup Witryny przeznaczono kwotę 8923,65 zł. brutto. Wykonanie Audytu energetycznego przeznaczono 4428 zł. brutto. Razem wydatkowano 13351,65 zł. Pochodzenie środków – środki własne Stacji
Oszczędność energii elektrycznej	Witryna starego typu klasa energetyczna B pobór energii 280W Zużycie energii: dobowe 4,5 KWh Roczne 4,5 KWh x 365 = 1644 KWh Witryna nowego typu klasa energetyczna A++ pobór energii 200W Zużycie energii: dobowei 4,2 KWh Roczne 4,2KWh x 365 = 1533 KWh Oszczędność energii elektrycznej 1644 KWh – 1533 KWh = 111 KWh
Informacje dotyczące innych działań służących poprawie efektywności energetycznej- działania informacyjno-edukacyjne prowadzone w 2012 roku	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	Prowadzenie pogadań dotyczących konieczności oszczędności zużycia energii elektrycznej podczas miesięcznych narad z kierownictwem Stacji. Kwartalne analizy zużycia energii elektrycznej oraz gazu
Termin realizacji	Podczas miesięcznych narad z kierownictwem
Dane sporządzającego sprawozdanie	
Nazwa jednostki:	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Adres jednostki:	Ul. Mickiewicza 12 B, 66-400 Gorzów Wlkp.
Imię i nazwisko osoby przygotowującej sprawozdanie	Jan Szczęotka
Adres e-mail:	wsse@wsse.gorzow.pl
Tel.	95 722 60 57 wew.217

STARSZY SPECJALISTA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Jan Szczęotka